

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.09.2024

**Prevádzkovateľ:** Cementáreň Ladce  
**Meracie miesto:** komín  
**Celkový čas prevádzky systému:** 8hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 17.09.2024

**Zdroj:** Rotačná pec

**Kód:** 1001  
**Strana :** 1/11

Veličina			O2	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka			%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)							
EL(fosílne)							
I(%)							
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	PPH	PPH	
0:30	UP	alternatívne	11.87	228588.34	107.82	980.90	
1:00	UP	alternatívne	12.00	229041.06	108.85	980.52	
1:30	UP	alternatívne	12.04	226928.88	107.97	980.58	
2:00	UP	alternatívne	12.10	232153.31	108.17	980.56	
2:30	UP	alternatívne	12.26	237156.95	108.09	980.08	
3:00	UP	alternatívne	12.12	229259.08	108.08	979.90	
3:30	UP	alternatívne	12.08	228661.70	107.20	979.66	
4:00	UP	alternatívne	12.09	229799.00	109.13	979.22	
4:30	UP	alternatívne	12.06	231969.19	108.85	978.91	
5:00	UP	alternatívne	12.11	230975.77	109.83	978.58	
5:30	UP	alternatívne	12.12	226469.94	109.99	978.58	
6:00	UP	alternatívne	12.32	225181.20	108.00	978.42	
6:30	OST	fosílne	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	-	
22:30	NAB	fosílne	18.39	55925.12	92.07	981.79	
23:00	NAB	fosílne	18.26	56524.55	93.83	981.94	
23:30	NAB	fosílne	17.93	55797.68	95.83	982.25	
24:00	NAB	fosílne	17.39	55772.36	97.89	982.57	

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.09.2024

**Prevádzkovateľ:** Cementáreň Ladce **Zdroj:** Rotačná pec  
**Meracie miesto:** komín  
**Celkový čas prevádzky systému:** 8hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 1001  
**Tlačené dňa:** 17.09.2024 **Strana :** 2/11

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)					
EL(fosílna)					
I(%)					
<b>PDH</b>	12.10	229682.04	108.50	979.66	
EL (PDH)					
MZLd < EL v kg					
MZLd > EL v kg					
n PPH < 1.2*EL+I					
n PPH > 1.2*EL+I					
n PPH > 2*EL+I					
n platných PPH	12	12	12	12	
n neplatných PPH	0	0	0	0	
n nahradených PPH	0	0	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Min PPH	11.87	225181.20	107.20	978.42	
Max PPH	12.32	237156.95	109.99	980.90	

**Vysvetlivky:**

PPH < 1.2*EL+I	OST - Odstavené	EL - Emisný limit
B - PPH > 1.2*EL+I	NAB - nábeh	PPH - Polhodinová priemerná hodnota
C - PPH > 2*EL+I	OKA - Odstávka	PDH - priemerná denná hodnota
F - neplatná	UP - Ustálená prevádzka	I - Interval spoľahlivosti
E - nahradená	SKU - Skúšanie	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
Q - PDH > EL	KAL - Kalibrácia	
	INY - Iný stav	
	VYP - Výpadok	
	ZPA - Zmena paliva	

.....  
 .....  
 .....

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.09.2024

**Prevádzkovateľ:** Cementáreň Ladce  
**Meracie miesto:** komín  
**Celkový čas prevádzky systému:** 8hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 17.09.2024

**Zdroj:** Rotačná pec  
**Kód:** 1001  
**Strana :** 3/11

Veličina			H2O	CO <sub>r</sub>		Pozn.
Jednotka			%	mg/m <sup>3</sup> N		
EL(alternatívne)						
EL(fosílne)						
I(%)				10		
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	EL	
0:30	UP	alternatívne	12.42	179.63	-	
1:00	UP	alternatívne	12.99	170.98	-	
1:30	UP	alternatívne	13.38	159.71	-	
2:00	UP	alternatívne	12.46	234.05	-	
2:30	UP	alternatívne	12.19	167.92	-	
3:00	UP	alternatívne	12.64	176.19	-	
3:30	UP	alternatívne	12.51	181.36	-	
4:00	UP	alternatívne	13.27	155.35	-	
4:30	UP	alternatívne	12.61	161.14	-	
5:00	UP	alternatívne	12.65	185.45	-	
5:30	UP	alternatívne	12.85	180.43	-	
6:00	UP	alternatívne	12.99	172.03	-	
6:30	OST	fosílne	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	
22:30	NAB	fosílne	3.37	-	-	
23:00	NAB	fosílne	3.41	-	-	
23:30	NAB	fosílne	3.51	-	-	
24:00	NAB	fosílne	3.68	-	-	

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.09.2024

Preádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	8hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	17.09.2024	Strana :	4/11

Veličina	H2O	CO <sub>r</sub>	
Jednotka	%	mg/m <sup>3</sup> N	
EL(alternatívne)			Pozn.
EL(fosílna)			
I(%)		10	
PDH	12.75	177.02	
EL (PDH)		-	
MZLd < EL v kg		199.520	
MZLd > EL v kg		0.000	
n PPH < 1.2*EL+I		12/100%	
n PPH > 1.2*EL+I		0/0%	
n PPH > 2*EL+I		0/0%	
n platných PPH	12	12	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	12.19	155.35	
Max PPH	13.38	234.05	

**Vysvetlivky:**

PPH < 1.2*EL+I	OST - Odstavené	EL - Emisný limit
B - PPH > 1.2*EL+I	NAB - nábeh	PPH - Polhodinová priemerná hodnota
C - PPH > 2*EL+I	OKA - Odstávka	PDH - priemerná denná hodnota
F - neplatná	UP - Ustálená prevádzka	I - Interval spoľahlivosti
E - nahradená	SKU - Skúšanie	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
Q - PDH > EL	KAL - Kalibrácia	
	INY - Iný stav	
	VYP - Výpadok	
	ZPA - Zmena paliva	

.....  
 .....  
 .....

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.09.2024

**Prevádzkovateľ:** Cementáreň Ladce  
**Meracie miesto:** komín  
**Celkový čas prevádzky systému:** 8hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 17.09.2024

**Zdroj:** Rotačná pec  
**Kód:** 1001  
**Strana :** 5/11

Veličina			NO <sub>x</sub> r		SO <sub>2</sub> r		Pozn.
Jednotka			mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		
EL(alternatívne)			500.00		50.00		
EL(fosílna)			500.00		300.00		
I(%)			20		20		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	
0:30	UP	alternatívne	447.24	500.00	0.14	50.00	
1:00	UP	alternatívne	455.07	500.00	0.14	50.00	
1:30	UP	alternatívne	451.31	500.00	0.14	50.00	
2:00	UP	alternatívne	449.18	500.00	0.14	50.00	
2:30	UP	alternatívne	484.91	500.00	0.14	50.00	
3:00	UP	alternatívne	468.67	500.00	0.14	50.00	
3:30	UP	alternatívne	478.65	500.00	0.14	50.00	
4:00	UP	alternatívne	493.47	500.00	0.14	50.00	
4:30	UP	alternatívne	468.13	500.00	0.14	50.00	
5:00	UP	alternatívne	480.92	500.00	0.14	50.00	
5:30	UP	alternatívne	474.77	500.00	0.14	50.00	
6:00	UP	alternatívne	488.35	500.00	0.15	50.00	
6:30	OST	fosílna	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	-	
22:30	NAB	fosílna	-	-	-	-	
23:00	NAB	fosílna	-	-	-	-	
23:30	NAB	fosílna	-	-	-	-	
24:00	NAB	fosílna	-	-	-	-	

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.09.2024

**Prevádzkovateľ:** Cementáreň Ladce **Zdroj:** Rotačná pec  
**Meracie miesto:** komín  
**Celkový čas prevádzky systému:** 8hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 1001  
**Tlačené dňa:** 17.09.2024 **Strana :** 6/11

Veličina	NO <sub>x</sub> r	SO <sub>2</sub> r	
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	
EL(alternatívne)	500.00	50.00	Pozn.
EL(fosílna)	500.00	300.00	
I(%)	20	20	
PDH	470.06	0.14	
EL (PDH)	500.00	50.00	
MZLd < EL v kg	536.910	0.250	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	12/100%	12/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	12	12	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	447.24	0.14	
Max PPH	493.47	0.15	

**Vysvetlivky:**

PPH < 1.2*EL+I	OST - Odstavené	EL - Emisný limit
B - PPH > 1.2*EL+I	NAB - nábeh	PPH - Polhodinová priemerná hodnota
C - PPH > 2*EL+I	OKA - Odstávka	PDH - priemerná denná hodnota
F - neplatná	UP - Ustálená prevádzka	I - Interval spoľahlivosti
E - nahradená	SKU - Skúšanie	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
Q - PDH > EL	KAL - Kalibrácia	
	INY - Iný stav	
	VYP - Výpadok	
	ZPA - Zmena paliva	

.....  
 .....  
 .....

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.09.2024

**Prevádzkovateľ:** Cementáreň Ladce  
**Meracie miesto:** komín  
**Celkový čas prevádzky systému:** 8hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 17.09.2024

**Zdroj:** Rotačná pec  
**Kód:** 1001  
**Strana :** 7/11

Veličina			TOCr		TZLr		Pozn.
Jednotka			mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		
EL(alternatívne)			50.00		20.00		
EL(fosílne)					20.00		
I(%)			30		30		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	
0:30	UP	alternatívne	11.01	50.00	4.27	20.00	
1:00	UP	alternatívne	10.47	50.00	5.18	20.00	
1:30	UP	alternatívne	10.86	50.00	4.50	20.00	
2:00	UP	alternatívne	11.34	50.00	6.58	20.00	
2:30	UP	alternatívne	11.33	50.00	4.97	20.00	
3:00	UP	alternatívne	12.08	50.00	2.73	20.00	
3:30	UP	alternatívne	11.02	50.00	4.52	20.00	
4:00	UP	alternatívne	10.55	50.00	3.20	20.00	
4:30	UP	alternatívne	9.82	50.00	9.22	20.00	
5:00	UP	alternatívne	9.95	50.00	9.73	20.00	
5:30	UP	alternatívne	9.75	50.00	19.13	20.00	
6:00	UP	alternatívne	9.86	50.00	16.61	20.00	
6:30	OST	fosílne	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	-	
22:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
23:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
23:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
24:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.09.2024

**Prevádzkovateľ:** Cementáreň Ladce  
**Meracie miesto:** komín  
**Celkový čas prevádzky systému:** 8hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 17.09.2024

**Zdroj:** Rotačná pec  
**Kód:** 1001  
**Strana :** 8/11

Veličina	TOCr	TZLr	
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	
EL(alternatívne)	50.00	20.00	Pozn.
EL(fosílna)		20.00	
I(%)	30	30	
PDH	10.67	7.55	
EL (PDH)	50.00	20.00	
MZLd < EL v kg	12.070	10.640	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	12/100%	12/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	12	12	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	9.75	2.73	
Max PPH	12.08	19.13	

**Vysvetlivky:**

PPH < 1.2\*EL+I

B - PPH > 1.2\*EL+I

C - PPH > 2\*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....



## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.09.2024

**Prevádzkovateľ:** Cementáreň Ladce  
**Meracie miesto:** komín  
**Celkový čas prevádzky systému:** 8hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 17.09.2024

**Zdroj:** Rotačná pec  
**Kód:** 1001  
**Strana :** 9/11

Veličina			NH3r		Pozn.
Jednotka			mg/m <sup>3</sup> N		
EL(alternatívne)			30.00		
EL(fosílne)			30.00		
I(%)			40		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	
0:30	UP	alternatívne	9.17	30.00	
1:00	UP	alternatívne	9.40	30.00	
1:30	UP	alternatívne	12.83	30.00	
2:00	UP	alternatívne	12.38	30.00	
2:30	UP	alternatívne	11.69	30.00	
3:00	UP	alternatívne	11.23	30.00	
3:30	UP	alternatívne	10.68	30.00	
4:00	UP	alternatívne	11.73	30.00	
4:30	UP	alternatívne	8.97	30.00	
5:00	UP	alternatívne	7.45	30.00	
5:30	UP	alternatívne	6.65	30.00	
6:00	UP	alternatívne	6.32	30.00	
6:30	OST	fosílne	-	-	
7:00	OST	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	
22:30	NAB	fosílne	-	-	
23:00	NAB	fosílne	-	-	
23:30	NAB	fosílne	-	-	
24:00	NAB	fosílne	-	-	

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.09.2024

Preádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	8hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	17.09.2024	Strana :	10/11

Veličina	NH3r	
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N	
EL(alternatívne)	30.00	
EL(fosílna)	30.00	
I(%)	40	Pozn.
PDH	9.87	
EL (PDH)	30.00	
MZLd < EL v kg	11.110	
MZLd > EL v kg	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	12/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	
n platných PPH	12	
n neplatných PPH	0	
n nahradených PPH	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	
Min PPH	6.32	
Max PPH	12.83	

**Vysvetlivky:**

PPH < 1.2*EL+I	OST - Odstavené	EL - Emisný limit
B - PPH > 1.2*EL+I	NAB - nábeh	PPH - Polhodinová priemerná hodnota
C - PPH > 2*EL+I	OKA - Odstávka	PDH - priemerná denná hodnota
F - neplatná	UP - Ustálená prevádzka	I - Interval spoľahlivosti
E - nahradená	SKU - Skúšanie	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
Q - PDH > EL	KAL - Kalibrácia	
	INY - Iný stav	
	VYP - Výpadok	
	ZPA - Zmena paliva	

.....  
 .....  
 .....

## Prípadev protokol zo dňa 16.09.2024

<b>Prevádzkovateľ:</b>	Cementáreň Ladce	<b>Zdroj:</b>	Rotačná pec
<b>Meracie miesto:</b>	komín		fosílna
<b>Celkový čas prevádzky systému:</b>	8hod 0min	<b>Kód:</b>	1001
<b>ID oprávnených osôb:</b>	operator	<b>Strana :</b>	11/11
<b>Tlačené dňa:</b>	17.09.2024		

00:00:00 1 - Registrácia zdroja: meno=ladcell\_A užívateľ=1 verzia=3.079\_RSx 12-05-2022  
02:18:50 1 - FLOW kontrola ---bol spustený  
02:20:50 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený  
03:10:05 1 - TZL kontrola ---bol spustený  
03:12:05 1 - TZL kontrola ---bol zastavený  
05:56:35 1 - ustálená prevádzka ---bol zastavený  
05:56:35 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený  
05:57:45 1 - alternatívne palivá ---bol zastavený  
05:57:45 1 -  
05:58:00 1 - Zmena stavu zdroja: Ustálená prevádzka--->Dobeh prevádzky - 00000000  
05:59:30 1 - nábeh/dobeh ---bol zastavený  
05:59:30 1 - odstavená prevádzka ---bol spustený  
05:59:30 1 - fosílna palivá ---bol zastavený  
05:59:30 1 -  
06:00:00 1 - Zmena stavu zdroja: Dobeh prevádzky--->Odstavená prevádzka - 00000000  
07:10:00 1 - TZL kontrola ---bol spustený  
07:12:00 1 - TZL kontrola ---bol zastavený  
07:49:15 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený  
08:05:40 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený  
08:18:55 1 - FLOW kontrola ---bol spustený  
08:21:00 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený  
11:10:05 1 - TZL kontrola ---bol spustený  
11:12:05 1 - TZL kontrola ---bol zastavený  
12:04:25 1 - TZL údržba ---bol spustený  
12:04:25 1 - FLOW údržba ---bol spustený  
12:04:25 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený  
12:04:25 1 - QAL3 ---bol spustený  
12:05:10 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený  
12:28:10 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený  
12:29:40 1 - ACF5000 porucha ---bol spustený  
12:30:55 1 - ACF5000 porucha ---bol zastavený  
12:31:10 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený  
12:35:55 1 - TZL údržba ---bol zastavený  
12:35:55 1 - FLOW údržba ---bol zastavený  
12:35:55 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený  
12:35:55 1 - QAL3 ---bol zastavený  
12:43:30 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený  
14:18:55 1 - FLOW kontrola ---bol spustený  
14:20:55 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený  
15:10:00 1 - TZL kontrola ---bol spustený  
15:12:00 1 - TZL kontrola ---bol zastavený  
19:10:05 1 - TZL kontrola ---bol spustený  
19:12:05 1 - TZL kontrola ---bol zastavený  
19:49:10 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený  
20:05:20 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený  
20:19:00 1 - FLOW kontrola ---bol spustený  
20:21:00 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený  
21:58:35 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený  
21:58:35 1 - odstavená prevádzka ---bol zastavený  
21:58:35 1 - fosílna palivá ---bol spustený  
22:00:00 1 - Zmena stavu zdroja: Odstavená prevádzka--->Nábeh prevádzky - 00000000  
22:00:05 1 -  
23:10:10 1 - TZL kontrola ---bol spustený  
23:12:10 1 - TZL kontrola ---bol zastavený

.....  
.....  
.....