

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 17.05.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 16hod 45min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 18.05.2025

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
 Strana : 1/11

Veličina			O2	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka			%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)							
EL(fosílne)							
I(%)							
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	PPH	PPH	Pozn.
0:30	OKA	alternatívne	10.93	310515.88	120.21	978.72	
1:00	OKA	alternatívne	10.67	309336.00	117.84	978.58	
1:30	OKA	alternatívne	10.57	310617.09	114.38	978.32	
2:00	OKA	alternatívne	10.80	309654.97	112.86	978.24	
2:30	OKA	alternatívne	10.72	310843.88	112.67	978.13	
3:00	OKA	alternatívne	10.93	307984.53	112.12	978.04	
3:30	OKA	alternatívne	11.11	306637.69	111.88	977.88	
4:00	OKA	alternatívne	11.09	307891.25	112.04	977.60	
4:30	OKA	alternatívne	11.04	308428.09	111.92	977.57	
5:00	OKA	alternatívne	10.95	308359.06	112.19	977.48	
5:30	OKA	alternatívne	10.73	311548.28	112.68	977.57	
6:00	OKA	alternatívne	10.75	311289.06	112.55	977.51	
6:30	OKA	alternatívne	9.91	303231.75	110.96	977.71	
7:00	OKA	alternatívne	9.82	303165.69	110.33	977.67	
7:30	OKA	alternatívne	13.05	304188.59	112.04	977.77	
8:00	OST	-	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	-	
15:00	NAB	fosílne	18.12	250603.45	94.05	975.47	
15:30	NAB	fosílne	17.55	247088.25	99.23	975.47	
16:00	NAB	fosílne	17.04	247432.69	97.90	975.84	
16:30	NAB	fosílne	16.13	245130.02	102.80	974.92	
17:00	NAB	fosílne	15.12	242659.50	104.35	975.00	
17:30	NAB	fosílne	14.16	243484.27	104.72	975.06	
18:00	NAB	fosílne	13.68	243073.19	105.38	975.73	
18:30	NAB	fosílne	13.08	242465.73	106.38	974.71	
19:00	NAB	fosílne	15.07	248545.92	111.33	975.51	
19:30	NAB	fosílne	13.04	301282.16	122.63	976.01	
20:00	NAB	fosílne	11.54	319457.06	114.39	976.16	
20:30	NAB	alternatívne	10.31	320545.22	123.48	976.25	
21:00	UP	alternatívne	10.09	324144.34	126.89	976.87	
21:30	UP	alternatívne	9.82	326553.78	127.09	977.19	
22:00	UP	alternatívne	10.29	328957.06	127.34	977.54	
22:30	UP	alternatívne	10.04	327039.38	126.15	977.37	
23:00	UP	alternatívne	9.78	319780.22	126.21	977.51	
23:30	UP	alternatívne	10.50	330344.75	126.59	977.71	
24:00	UP	alternatívne	10.80	329260.63	124.96	977.39	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 17.05.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 16hod 45min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 18.05.2025

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
 Strana : 2/11

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)					
EL(fosílne)					
I(%)					
PDH	10.19	326582.88	126.46	977.37	
EL (PDH)					
MZLd < EL v kg					
MZLd > EL v kg					
n PPH < 1.2*EL+I					
n PPH > 1.2*EL+I					
n PPH > 2*EL+I					
n platných PPH	7	7	7	7	
n neplatných PPH	0	0	0	0	
n nahradených PPH	0	0	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Min PPH	9.78	319780.22	124.96	976.87	
Max PPH	10.80	330344.75	127.34	977.71	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 17.05.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 16hod 45min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 18.05.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 3/11

Veličina			H2O	CO _r		Pozn.
Jednotka			%	mg/m³N		
EL(alternatívne)						
EL(fosílné)						
I(%)				10		
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	EL	
0:30	OKA	alternatívne	13.61	-	-	
1:00	OKA	alternatívne	13.68	-	-	
1:30	OKA	alternatívne	13.82	-	-	
2:00	OKA	alternatívne	13.57	-	-	
2:30	OKA	alternatívne	13.54	-	-	
3:00	OKA	alternatívne	13.45	-	-	
3:30	OKA	alternatívne	13.36	-	-	
4:00	OKA	alternatívne	13.36	-	-	
4:30	OKA	alternatívne	13.32	-	-	
5:00	OKA	alternatívne	13.42	-	-	
5:30	OKA	alternatívne	13.54	-	-	
6:00	OKA	alternatívne	13.53	-	-	
6:30	OKA	alternatívne	13.85	-	-	
7:00	OKA	alternatívne	13.95	-	-	
7:30	OKA	alternatívne	12.46	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	
15:00	NAB	fosílné	8.21	-	-	
15:30	NAB	fosílné	8.50	-	-	
16:00	NAB	fosílné	8.64	-	-	
16:30	NAB	fosílné	8.52	-	-	
17:00	NAB	fosílné	9.07	-	-	
17:30	NAB	fosílné	9.12	-	-	
18:00	NAB	fosílné	9.19	-	-	
18:30	NAB	fosílné	9.28	-	-	
19:00	NAB	fosílné	9.02	-	-	
19:30	NAB	fosílné	11.94	-	-	
20:00	NAB	fosílné	12.83	-	-	
20:30	NAB	alternatívne	13.32	-	-	
21:00	UP	alternatívne	13.37	1549.84	-	
21:30	UP	alternatívne	13.42	2398.90	-	
22:00	UP	alternatívne	13.35	1780.90	-	
22:30	UP	alternatívne	13.47	1422.79	-	
23:00	UP	alternatívne	13.68	1990.25	-	
23:30	UP	alternatívne	13.30	1730.72	-	
24:00	UP	alternatívne	13.27	1114.63	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 17.05.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 16hod 45min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 18.05.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 4/11

Veličina	H2O	CO _r	Pozn.
Jednotka	%	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)			
EL(fosílna)			
I(%)		10	
PDH	13.41	1712.58	
EL (PDH)		-	
MZLd < EL v kg		2812.910	
MZLd > EL v kg		0.000	
n PPH < 1.2*EL+I		7/100%	
n PPH > 1.2*EL+I		0/0%	
n PPH > 2*EL+I		0/0%	
n platných PPH	7	7	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	13.27	1114.63	
Max PPH	13.68	2398.90	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 17.05.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 16hod 45min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 18.05.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 5/11

Veličina			NOxr		SO2r		
Jednotka			mg/m³N		mg/m³N		
EL(alternatívne)			500.00		50.00		
EL(fosílné)			500.00		300.00		
I(%)			20		20		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	Pozn.
0:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
1:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
1:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
2:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
2:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
3:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
3:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
4:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
4:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
5:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
5:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
6:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
6:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
7:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
7:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	-	
15:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
15:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
16:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
16:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
17:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
17:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
18:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
18:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
19:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
19:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
20:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
20:30	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
21:00	UP	alternatívne	570.61	500.00	30.43	50.00	
21:30	UP	alternatívne	474.39	500.00	19.93	50.00	
22:00	UP	alternatívne	416.47	500.00	13.96	50.00	
22:30	UP	alternatívne	449.47	500.00	11.68	50.00	
23:00	UP	alternatívne	430.12	500.00	12.82	50.00	
23:30	UP	alternatívne	491.56	500.00	15.67	50.00	
24:00	UP	alternatívne	495.56	500.00	13.34	50.00	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 17.05.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 16hod 45min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 18.05.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 6/11

Veličina	NOxr	SO2r	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	500.00	50.00	
EL(fosílna)	500.00	300.00	
I(%)	20	20	
PDH	475.45	16.83	
EL (PDH)	500.00	50.00	
MZLd < EL v kg	2063.530	79.940	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	7/100%	7/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	7	7	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	416.47	11.68	
Max PPH	570.61	30.43	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 17.05.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 16hod 45min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 18.05.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 7/11

Veličina			TOCr		TZLr		Pozn.
Jednotka			mg/m³N		mg/m³N		
EL(alternatívne)			50.00		20.00		
EL(fosílné)					20.00		
I(%)			30		30		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	
0:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
1:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
1:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
2:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
2:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
3:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
3:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
4:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
4:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
5:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
5:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
6:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
6:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
7:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
7:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	-	
15:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
15:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
16:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
16:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
17:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
17:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
18:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
18:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
19:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
19:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
20:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
20:30	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
21:00	UP	alternatívne	86.82	50.00	15.14	20.00	
21:30	UP	alternatívne	115.25	50.00	13.25	20.00	
22:00	UP	alternatívne	62.20	50.00	18.96	20.00	
22:30	UP	alternatívne	47.78	50.00	19.62	20.00	
23:00	UP	alternatívne	46.28	50.00	15.43	20.00	
23:30	UP	alternatívne	46.47	50.00	10.66	20.00	
24:00	UP	alternatívne	28.33	50.00	16.33	20.00	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 17.05.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 16hod 45min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 18.05.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 8/11

Veličina	TOCr	TZLr	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	50.00	20.00	
EL(fosílné)		20.00	
I(%)	30	30	
PDH	61.88	15.63	
EL (PDH)	50.00	20.00	
MZLd < EL v kg	114.290	147.390	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	7/100%	7/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	7	7	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	28.33	10.66	
Max PPH	115.25	19.62	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 17.05.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 16hod 45min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 18.05.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 9/11

Veličina			NH3r		
Jednotka			mg/m³N		
EL(alternatívne)			30.00		
EL(fosílné)			30.00		
I(%)			40		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	Pozn.
0:30	OKA	alternatívne	-	-	
1:00	OKA	alternatívne	-	-	
1:30	OKA	alternatívne	-	-	
2:00	OKA	alternatívne	-	-	
2:30	OKA	alternatívne	-	-	
3:00	OKA	alternatívne	-	-	
3:30	OKA	alternatívne	-	-	
4:00	OKA	alternatívne	-	-	
4:30	OKA	alternatívne	-	-	
5:00	OKA	alternatívne	-	-	
5:30	OKA	alternatívne	-	-	
6:00	OKA	alternatívne	-	-	
6:30	OKA	alternatívne	-	-	
7:00	OKA	alternatívne	-	-	
7:30	OKA	alternatívne	-	-	
8:00	OST	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	
15:00	NAB	fosílné	-	-	
15:30	NAB	fosílné	-	-	
16:00	NAB	fosílné	-	-	
16:30	NAB	fosílné	-	-	
17:00	NAB	fosílné	-	-	
17:30	NAB	fosílné	-	-	
18:00	NAB	fosílné	-	-	
18:30	NAB	fosílné	-	-	
19:00	NAB	fosílné	-	-	
19:30	NAB	fosílné	-	-	
20:00	NAB	fosílné	-	-	
20:30	NAB	alternatívne	-	-	
21:00	UP	alternatívne	6.67	30.00	
21:30	UP	alternatívne	7.71	30.00	
22:00	UP	alternatívne	12.40	30.00	
22:30	UP	alternatívne	14.03	30.00	
23:00	UP	alternatívne	14.28	30.00	
23:30	UP	alternatívne	14.04	30.00	
24:00	UP	alternatívne	14.38	30.00	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 17.05.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 16hod 45min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 18.05.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 10/11

Veličina	NH3r	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	30.00	
EL(fosílna)	30.00	
I(%)	40	
PDH	11.93	
EL (PDH)	30.00	
MZLd < EL v kg	36.870	
MZLd > EL v kg	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	7/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	
n platných PPH	7	
n neplatných PPH	0	
n nahradených PPH	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	
Min PPH	6.67	
Max PPH	14.38	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Prípadevý protokol zo dňa 17.05.2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		alternatívne
Celkový čas prevádzky systému:	16hod 45min	Kód:	1001
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	11/11
Tlačené dňa:	18.05.2025		

00:00:00 1 - Registrácia zdroja: meno=ladcell_A užívateľ=1 verzia=3.079_RSx 12-05-2022
00:00:40 1 - ustálená prevádzka ---bol spustený
00:00:40 1 - nábeh/dobeh ---bol zastavený
00:00:45 1 - ustálená prevádzka ---bol zastavený
00:00:45 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
00:00:50 1 - ustálená prevádzka ---bol spustený
00:00:50 1 - nábeh/dobeh ---bol zastavený
00:00:55 1 - ustálená prevádzka ---bol zastavený
00:00:55 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
01:49:00 1 - TZL kontrola ---bol spustený
01:50:50 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
05:47:15 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
05:49:00 1 - TZL kontrola ---bol spustený
05:49:15 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
05:51:00 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
07:15:55 1 - alternatívne palivá ---bol zastavený
07:15:55 1 -
07:23:40 1 - nábeh/dobeh ---bol zastavený
07:23:40 1 - odstavená prevádzka ---bol spustený
07:23:40 1 - fosílna palivá ---bol zastavený
07:23:40 1 -
07:24:00 1 - Zmena stavu zdroja: Dobeh prevádzky--->Odstavená prevádzka - 00000000
07:52:50 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený
08:09:25 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený
09:49:00 1 - TZL kontrola ---bol spustený
09:51:00 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
11:47:20 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
11:49:20 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
13:48:55 1 - TZL kontrola ---bol spustený
13:51:00 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
14:38:00 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
14:38:00 1 - odstavená prevádzka ---bol zastavený
14:38:00 1 - fosílna palivá ---bol spustený
14:39:00 1 - Zmena stavu zdroja: Odstavená prevádzka--->Nábeh prevádzky - 00000000
14:39:05 1 -
17:47:25 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
17:48:55 1 - TZL kontrola ---bol spustený
17:49:25 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
17:51:00 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
19:53:00 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený
19:59:35 1 - alternatívne palivá ---bol spustený
19:59:35 1 - alternatívne
20:09:00 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený
20:18:40 1 - ustálená prevádzka ---bol spustený
20:18:40 1 - nábeh/dobeh ---bol zastavený
20:19:00 1 - Zmena stavu zdroja: Nábeh prevádzky--->Ustálená prevádzka - 00000000
21:49:00 1 - TZL kontrola ---bol spustený
21:51:00 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
23:47:20 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
23:49:20 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený

.....
.....
.....