

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 9hod 4min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 19.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 1/11

Veličina			O2	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka			%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)							
EL(fosílna)							
I(%)							
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	PPH	PPH	
0:30	UP	alternatívne	10.50	287169.81	116.94	998.10	
1:00	UP	alternatívne	10.69	281868.69	117.99	998.20	
1:30	UP	alternatívne	10.70	280291.63	117.48	998.25	
2:00	OKA	alternatívne	10.63	278114.00	120.36	998.12	
2:30	OKA	alternatívne	12.00	277156.16	120.36	998.00	
3:00	OKA	alternatívne	11.98	269976.09	120.33	997.99	
3:30	OKA	alternatívne	11.80	261217.55	120.91	997.91	
4:00	OKA	alternatívne	11.65	263255.88	124.32	997.99	
4:30	OKA	alternatívne	11.83	260655.38	121.74	998.08	
5:00	OKA	alternatívne	11.07	254658.20	120.32	998.10	
5:30	OKA	alternatívne	11.34	253287.70	119.93	998.02	
6:00	OKA	alternatívne	11.29	249025.59	122.66	997.95	
6:30	OKA	alternatívne	11.33	250578.94	121.03	997.99	
7:00	OKA	alternatívne	12.20	246738.27	119.43	998.21	
7:30	OKA	alternatívne	11.55	252091.75	118.36	998.62	
8:00	OKA	alternatívne	11.52	251319.39	118.06	998.88	
8:30	OKA	alternatívne	11.39	245892.06	118.21	998.97	
9:00	OKA	alternatívne	11.91	246558.33	122.14	998.96	
9:30	OST	alternatívne	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	-	
22:30	OST	-	-	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	-	-	
23:30	OST	-	-	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 9hod 4min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 19.01.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
 Strana : 2/11

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)					
EL(fosílna)					
I(%)					
PDH	10.63	283110.04	117.47	998.18	
EL (PDH)					
MZLd < EL v kg					
MZLd > EL v kg					
n PPH < 1.2*EL+I					
n PPH > 1.2*EL+I					
n PPH > 2*EL+I					
n platných PPH	3	3	3	3	
n neplatných PPH	0	0	0	0	
n nahradených PPH	0	0	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Min PPH	10.50	280291.63	116.94	998.10	
Max PPH	10.70	287169.81	117.99	998.25	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 9hod 4min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 19.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 3/11

Veličina			H2O	CO _r		Pozn.
Jednotka			%	mg/m³N		
EL(alternatívne)						
EL(fosílna)						
I(%)				10		
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	EL	
0:30	UP	alternatívne	12.40	450.28	-	
1:00	UP	alternatívne	12.37	258.61	-	
1:30	UP	alternatívne	12.28	253.87	-	
2:00	OKA	alternatívne	11.97	-	-	
2:30	OKA	alternatívne	11.88	-	-	
3:00	OKA	alternatívne	11.70	-	-	
3:30	OKA	alternatívne	11.68	-	-	
4:00	OKA	alternatívne	12.21	-	-	
4:30	OKA	alternatívne	12.31	-	-	
5:00	OKA	alternatívne	12.63	-	-	
5:30	OKA	alternatívne	12.64	-	-	
6:00	OKA	alternatívne	12.36	-	-	
6:30	OKA	alternatívne	12.42	-	-	
7:00	OKA	alternatívne	12.12	-	-	
7:30	OKA	alternatívne	11.85	-	-	
8:00	OKA	alternatívne	11.79	-	-	
8:30	OKA	alternatívne	11.77	-	-	
9:00	OKA	alternatívne	11.66	-	-	
9:30	OST	alternatívne	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	
22:30	OST	-	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	-	
23:30	OST	-	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 9hod 4min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 19.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 4/11

Veličina	H2O	CO _r	Pozn.
Jednotka	%	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)			
EL(fosílné)			
I(%)		10	
PDH	12.35	320.92	
EL (PDH)		-	
MZLd < EL v kg		351.430	
MZLd > EL v kg		0.000	
n PPH < 1.2*EL+I		3/100%	
n PPH > 1.2*EL+I		0/0%	
n PPH > 2*EL+I		0/0%	
n platných PPH	3	3	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	12.28	253.87	
Max PPH	12.40	450.28	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 9hod 4min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 19.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 5/11

Veličina			NO _x r		SO ₂ r		
Jednotka			mg/m³N		mg/m³N		
EL(alternatívne)			500.00		50.00		
EL(fosílna)			500.00		300.00		
I(%)			20		20		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	Pozn.
0:30	UP	alternatívne	284.86	500.00	5.34	50.00	
1:00	UP	alternatívne	246.81	500.00	5.64	50.00	
1:30	UP	alternatívne	263.91	500.00	5.54	50.00	
2:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
2:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
3:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
3:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
4:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
4:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
5:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
5:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
6:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
6:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
7:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
7:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
8:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
8:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
9:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
9:30	OST	alternatívne	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	-	
22:30	OST	-	-	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	-	-	
23:30	OST	-	-	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 9hod 4min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 19.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 6/11

Veličina	NO _x r	SO ₂ r	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	500.00	50.00	
EL(fosílna)	500.00	300.00	
I(%)	20	20	
PDH	265.19	5.51	
EL (PDH)	500.00	50.00	
MZLd < EL v kg	1274.890	10.910	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	3/100%	3/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	3	3	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	246.81	5.34	
Max PPH	284.86	5.64	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 9hod 4min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 19.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 7/11

Veličina			TOCr		TZLr		
Jednotka			mg/m³N		mg/m³N		
EL(alternatívne)			50.00		20.00		
EL(fosílné)					20.00		
I(%)			30		30		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	Pozn.
0:30	UP	alternatívne	29.70	50.00	5.52	20.00	
1:00	UP	alternatívne	19.47	50.00	13.14	20.00	
1:30	UP	alternatívne	17.77	50.00	16.21	20.00	
2:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
2:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
3:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
3:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
4:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
4:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
5:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
5:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
6:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
6:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
7:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
7:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
8:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
8:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
9:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
9:30	OST	alternatívne	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	-	
22:30	OST	-	-	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	-	-	
23:30	OST	-	-	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 9hod 4min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 19.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 8/11

Veličina	TOCr	TZLr	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	50.00	20.00	
EL(fosílné)		20.00	
I(%)	30	30	
PDH	22.31	11.62	
EL (PDH)	50.00	20.00	
MZLd < EL v kg	25.060	54.750	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	3/100%	3/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	3	3	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	17.77	5.52	
Max PPH	29.70	16.21	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 9hod 4min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 19.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 9/11

Veličina			NH3r		
Jednotka			mg/m³N		
EL(alternatívne)			30.00		
EL(fosílna)			30.00		
I(%)			40		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	Pozn.
0:30	UP	alternatívne	15.62	30.00	
1:00	UP	alternatívne	16.49	30.00	
1:30	UP	alternatívne	15.22	30.00	
2:00	OKA	alternatívne	-	-	
2:30	OKA	alternatívne	-	-	
3:00	OKA	alternatívne	-	-	
3:30	OKA	alternatívne	-	-	
4:00	OKA	alternatívne	-	-	
4:30	OKA	alternatívne	-	-	
5:00	OKA	alternatívne	-	-	
5:30	OKA	alternatívne	-	-	
6:00	OKA	alternatívne	-	-	
6:30	OKA	alternatívne	-	-	
7:00	OKA	alternatívne	-	-	
7:30	OKA	alternatívne	-	-	
8:00	OKA	alternatívne	-	-	
8:30	OKA	alternatívne	-	-	
9:00	OKA	alternatívne	-	-	
9:30	OST	alternatívne	-	-	
10:00	OST	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	
22:30	OST	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	
23:30	OST	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 9hod 4min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 19.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 10/11

Veličina	NH3r	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	30.00	
EL(fosílna)	30.00	
I(%)	40	
PDH	15.78	
EL (PDH)	30.00	
MZLd < EL v kg	28.280	
MZLd > EL v kg	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	3/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	
n platných PPH	3	
n neplatných PPH	0	
n nahradených PPH	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	
Min PPH	15.22	
Max PPH	16.49	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Prípadev protokol zo dňa 18.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 9hod 4min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 19.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
alternatívne
Kód: 1001
Strana : 11/11

00:00:00 1 - Registrácia zdroja: meno=ladcell_A užívateľ=1 verzia=3.079_RSx 12-05-2022
01:26:25 1 - TZL kontrola ---bol spustený
01:28:25 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
01:34:15 1 - ustálená prevádzka ---bol zastavený
01:34:15 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
01:36:00 1 - Zmena stavu zdroja: Ustálená prevádzka--->Dobeh prevádzky - 00000000
02:42:50 1 - ustálená prevádzka ---bol spustený
02:42:50 1 - nábeh/dobeh ---bol zastavený
02:42:55 1 - ustálená prevádzka ---bol zastavený
02:42:55 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
03:21:20 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
03:23:20 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
05:26:20 1 - TZL kontrola ---bol spustený
05:28:25 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
09:00:50 1 - alternatívne palivá ---bol zastavený
09:00:50 1 -
09:02:45 1 - nábeh/dobeh ---bol zastavený
09:02:45 1 - odstavená prevádzka ---bol spustený
09:02:45 1 - fosílna palivá ---bol zastavený
09:02:45 1 -
09:03:00 1 - Zmena stavu zdroja: Dobeh prevádzky---->Odstavená prevádzka - 00000000
09:21:25 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
09:23:25 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
09:26:20 1 - TZL kontrola ---bol spustený
09:28:20 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
13:26:25 1 - TZL kontrola ---bol spustený
13:28:25 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
15:21:25 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
15:23:25 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
17:26:20 1 - TZL kontrola ---bol spustený
17:28:20 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
21:21:30 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
21:23:30 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
21:26:25 1 - TZL kontrola ---bol spustený
21:28:25 1 - TZL kontrola ---bol zastavený

.....
.....
.....